



GERENCIA GESTION DE LA EXPLOTACIÓN DE TRASMISIÓN

PLAN DE MANTENIMIENTO 2015

Versión 02 Fecha: 18/12/2014

N°	Estación / Línea donde se trabaja	Equipo donde se trabaja	Instalación Afectada	kV	Mantenimiento/Obra	Fecha Inicio Prevista	Duración (en horas o días)	Observaciones
1	COL - NPA - PPE - CON		COL - NPA - PPE - CON	150	Obra	25/01/2015	14 hs	Conexión del 1er by pass. Para construcción de doble terna TORRE 91b-COL
2	BR5 - MB5	SdP	BR5 - MB5	500	Obra	?	10 hs	Cambio de lógicas de TdD en SdP - sin fecha definida
3	PA5 - BR5	SdP	PA5 - BR5	500	Obra	?	10 hs	Cambio de lógicas de TdD en SdP - sin fecha definida
4	CRI	SISTEMA DE CONTROL	CRI - Conversora Rivera	150	Mantenimiento	23/02/2015	10 días	Ensayos y mantenimiento a sistema de control de CRI. Los viernes se entra en servicio la CRI.
5	RIV	Trafo 1 - CBC	RIV - Rivera \ Sistema Transformador T1 \ Transformador	150	Mantenimiento	13/03/2015	2x14hs	IDT - Se hará el mantenimiento de la llave conmutadora CBC.
6	RIV	Trafo 2 - CBC	RIV - Rivera \ Sistema Transformador T2 \ Transformador	150	Mantenimiento	17/03/2015	2x14hs	IDT - Se hará el mantenimiento de la llave conmutadora CBC.
7	CRI	Trafo 50Hz - CBC	CRI - Conversora Rivera	150	Mantenimiento	19/03/2015	14hs	IDT - Se hará el mantenimiento de la llave conmutadora CBC.
8	CRI	Trafo 60Hz - CBC	CRI - Conversora Rivera	150	Mantenimiento	20/03/2015	14hs	IDT - Se hará el mantenimiento de la llave conmutadora CBC.
9	MVH	T3	MVH - Montevideo H \ Sistema Transformador T3 \ Transformador T3	150	Mantenimiento	07/01/2015	2	Prueba funcional de maniobra de pasaje a barra auxiliar
10	MVA	T1 - T1A	MVA - Montevideo A \ Grupo Transformadores T1 y T1A \ Transformador T1	150	Mantenimiento	14/01/2015	2	Prueba funcional de maniobra de pasaje a barra auxiliar
11	MVR	Seccion R-L	MVL-MVR	150	Mantenimiento	15/01/2015		Mantenimiento de secciondaores EGIC DR
12	MVR	Seccion I-R	MVI-MVR	150	Mantenimiento	20/01/2015		Mantenimiento de secciondaores EGIC DR
13	MB5	T1		500	Mantenimiento	01/02/2015	14hs	Cambio de fase
14	MVK	T1 T2		150	Obra	01/03/2015	14 hs	Ejecución de paralelo del T1 y T2
15	MVK	T1		150	Mantenimiento	01/03/2015	14 hs	Punto caliente
16	MVA	I2	MVA-MVI 2-(SOL)	150	Mantenimiento			Punto caliente. Queda SOL f/s
17	MVA-BIF 1	MVA-BIF1	MVA-BIF1	150	Mantenimiento	12/01/2015	9	Sustitucion de aislacion
19	EMA	EMA-T1	EMA - Enrique Martínez \ Sistema Transformador T1 \ Transformador	150	Mantenimiento	14/04/2015		MP quinquenal de Transformador
20	EMA	EMA-T2	EMA - Enrique Martínez \ Sistema Transformador T2 \ Transformador	150	Mantenimiento	15/04/2015		MP quinquenal de Transformador
21	TYT	TYT-T1	TYT - Treinta y Tres \ Sistema Transformador T1 \ Transformador	150	Mantenimiento	12/05/2015		MP quinquenal de Transformador
22	TYT	TYT-T2	TYT - Treinta y Tres \ Sistema Transformador T2 \ Transformador	150	Mantenimiento	13/05/2015		MP quinquenal de Transformador
23	MEB-T256		TYT-MEL	150	Obra	30/01/2015	4 hs	Conectar linea provisoria a linea en TYT-MEL
24	MEB-T256		MEL - Melo \ Sistema Transformador T1 \ Transformador	150	Obra	30/01/2015	4 hs	Conectar linea provisoria a linea en TYT-MEL
25	MI5	AT1 Fase A	MI5 - Montevideo I Sistema Banco Autotransformador 1	500	Mantenimiento	15/06/2015	15 días	Despolarización Selectiva DBDS
26	MI5	AT1 Fase B	MI5 - Montevideo I Sistema Banco Autotransformador 1	500	Mantenimiento	01/07/2015	15 días	Despolarización Selectiva DBDS
27	MI5	AT1 Fase C	MI5 - Montevideo I Sistema Banco Autotransformador 1	500	Mantenimiento	15/07/2015	15 días	Despolarización Selectiva DBDS
28	MI5	AT2 Fase A	MI5 - Montevideo I Sistema Banco Autotransformador 2	500	Mantenimiento	01/08/2015	15 días	Despolarización Selectiva DBDS
29	MI5	AT2 Fase B	MI5 - Montevideo I Sistema Banco Autotransformador 2	500	Mantenimiento	15/08/2015	15 días	Despolarización Selectiva DBDS
30	MI5	AT2 Fase C	MI5 - Montevideo I Sistema Banco Autotransformador 2	500	Mantenimiento	01/09/2015	15 días	Despolarización Selectiva DBDS
31	CTR	T1		150	Mantenimiento	15/09/2015	15 días	Despolarización Selectiva DBDS
32	CTR	T2		150	Mantenimiento	01/10/2015	15 días	Despolarización Selectiva DBDS
33	PTI	T1		150	Mantenimiento	15/10/2015	15 días	Despolarización Selectiva DBDS
34	PTI	T2		150	Mantenimiento	01/11/2015	15 días	Despolarización Selectiva DBDS
35	PTI	T3		150	Mantenimiento	15/11/2015	15 días	Despolarización Selectiva DBDS
36	PTI	T4		150	Mantenimiento	01/12/2015	15 días	Despolarización Selectiva DBDS
37	PTI	T5		150	Mantenimiento	15/12/2015	15 días	Despolarización Selectiva DBDS
54	MA5	Telemando	MA5 - Montevideo A Sistema Banco Transformador	500	Obra	15/01/2015	2x8hs	Pruebas de alarmas/disparos Banco de Trafos para Telemando
55	MVE-NOR	MVE-NOR	MVE-NOR	150	Mantenimiento	09/05/2015	8hs	Ensayo de vainas del cable
56	MVE-MVJ 2	MVE-MVJ 2	MVE-MVJ 2	150	Mantenimiento	12/01/2015	8hs	Ensayo de vainas del cable
57	MVE-MVR	MVE-MVR	MVE-MVR	150	Mantenimiento	10/03/2015	8hs	Ensayo de vainas del cable
58	MVR-MVG	MVR-MVG	MVR-MVG	150	Mantenimiento	13/01/2015	8hs	Ensayo de vainas del cable
59	MVF-MVI	MVF-MVI	MVF-MVI	150	Mantenimiento	10/11/2014	8hs	Ensayo de vainas del cable
60	MVI-MVR	MVI-MVR	MVI-MVR	150	Mantenimiento	10/02/2015	8hs	Ensayo de vainas del cable
61	MAL-PES 1	MAL-PES 1	MAL-PES 1	150	Mantenimiento	10/04/2015	8hs	Ensayo de vainas del cable
62	MAL-PES 2	MAL-PES 2	MAL-PES 2	150	Mantenimiento	10/04/2015	8hs	Ensayo de vainas del cable
63	MVC-MVE 1	MVC-MVE 1	MVC-MVE 1	150	Mantenimiento	10/02/2015	8hs	Ensayo de vainas del cable
64	MVF-MVH	MVF-MVH	MVF-MVH	150	Mantenimiento	10/02/2015	8hs	Ensayo de vainas del cable
65	MVC-MVE 2	MVC-MVE 2	MVC-MVE 2	150	Mantenimiento	10/02/2015	8hs	Ensayo de vainas del cable
66	MVH-MVI 2	MVH-MVI 2	MVH-MVI 2	150	Mantenimiento	13/01/2015	8hs	Ensayo de vainas del cable
67	MVH-MVI 1	MVH-MVI 1	MVH-MVI 1	150	Mantenimiento	14/01/2015	8hs	Ensayo de vainas del cable
68	MVE-MVF	MVE-MVF	MVE-MVF	150	Mantenimiento	15/01/2015	8hs	Ensayo de vainas del cable
69	MVE-MVJ 1	MVE-MVJ 1	MVE-MVJ 1	150	Mantenimiento	16/01/2015	8hs	Ensayo de vainas del cable
70	NOR-MVR	NOR-MVR	NOR-MVR	150	Mantenimiento	10/02/2015	8hs	Ensayo de vainas del cable

N°	Estación / Línea donde se trabaja	Equipo donde se trabaja	Instalación Afectada	kV	Mantenimiento/Obra	Fecha Inicio Prevista	Duración (en horas o días)	Observaciones
71	MVG-MVF	MVG-MVF	MVG-MVF	150	Mantenimiento	19/01/2015	8hs	Ensayo de vainas del cable
72	MVL-MVR	MVL-MVR	MVL-MVR	150	Mantenimiento	10/02/2015	2x8hs	Ensayo de vainas del cable
73	MVG-MVJ	MVG-MVJ	MVG-MVJ	150	Mantenimiento	20/01/2015	8hs	Ensayo de vainas del cable
74	MVE-NOR	MVE-NOR	MVE-NOR	150	Mantenimiento	09/05/2015	8hs	Ensayo de vainas del cable
75	MVE-MVJ 2	MVE-MVJ 2	MVE-MVJ 2	150	Mantenimiento	09/05/2015	8hs	Ensayo de vainas del cable
76	MVE-MVR	MVE-MVR	MVE-MVR	150	Mantenimiento	06/09/2015	8hs	Ensayo de vainas del cable
77	MVR-MVG	MVR-MVG	MVR-MVG	150	Mantenimiento	09/05/2015	8hs	Ensayo de vainas del cable
78	MVF-MVI	MVF-MVI	MVF-MVI	150	Mantenimiento	09/05/2015	8hs	Ensayo de vainas del cable
79	MVI-MVR	MVI-MVR	MVI-MVR	150	Mantenimiento	09/08/2015	8hs	Ensayo de vainas del cable
80	MAL-PES 1	MAL-PES 1	MAL-PES 1	150	Mantenimiento	08/06/2015	8hs	Ensayo de vainas del cable
81	MAL-PES 2	MAL-PES 2	MAL-PES 2	150	Mantenimiento	08/06/2015	8hs	Ensayo de vainas del cable
82	MVC-MVE 1	MVC-MVE 1	MVC-MVE 1	150	Mantenimiento	09/08/2015	8hs	Ensayo de vainas del cable
83	MVF-MVH	MVF-MVH	MVF-MVH	150	Mantenimiento	09/08/2015	8hs	Ensayo de vainas del cable
84	MVC-MVE 2	MVC-MVE 2	MVC-MVE 2	150	Mantenimiento	09/08/2015	8hs	Ensayo de vainas del cable
85	MVH-MVI 2	MVH-MVI 2	MVH-MVI 2	150	Mantenimiento	09/05/2015	8hs	Ensayo de vainas del cable
86	MVH-MVI 1	MVH-MVI 1	MVH-MVI 1	150	Mantenimiento	09/05/2015	8hs	Ensayo de vainas del cable
87	MVE-MVF	MVE-MVF	MVE-MVF	150	Mantenimiento	09/05/2015	8hs	Ensayo de vainas del cable
88	MVE-MVJ 1	MVE-MVJ 1	MVE-MVJ 1	150	Mantenimiento	09/05/2015	8hs	Ensayo de vainas del cable
89	NOR-MVR	NOR-MVR	NOR-MVR	150	Mantenimiento	09/08/2015	8hs	Ensayo de vainas del cable
90	MVG-MVF	MVG-MVF	MVG-MVF	150	Mantenimiento	09/05/2015	8hs	Ensayo de vainas del cable
91	MVL-MVR	MVL-MVR	MVL-MVR	150	Mantenimiento	09/08/2015	2x8hs	Ensayo de vainas del cable
92	MVG-MVJ	MVG-MVJ	MVG-MVJ	150	Mantenimiento	09/05/2015	8hs	Ensayo de vainas del cable
93	DUR	T1	DUR - Durazno \ Sistema de Transformador T1 \ Transformador T1	150	Mantenimiento	11/03/2015	14hs	IDT - Se hará el mantenimiento de la llave conmutadora CBC.
94	DUR	T2	DUR - Durazno \ Sistema de Transformador T2 \ Transformador T2	150	Mantenimiento	12/03/2015	14hs	IDT - Se hará el mantenimiento de la llave conmutadora CBC.
95	SAL	T2	SAL - Salto \ Sistema Transformador T1 \ Transformador	150	Mantenimiento	21/03/2015	14hs	IDT - Se hará el mantenimiento de la llave conmutadora CBC.
96	SOL	T1	SOL - Solymar \ Sistema Transformador T1 \ Transformador	150	Mantenimiento	13/04/2015	14hs	IDT - Se hará el mantenimiento de la llave conmutadora CBC.
97	COL	T1	COL - Colonia \ Sistema Transformador T1 \ Transformador	150	Mantenimiento	14/04/2015	14hs	IDT - Se hará el mantenimiento de la llave conmutadora CBC.
98	NPA	T1	NPA - Nueva Palmira \ Sistema Transformador T1 \ Transformador	150	Mantenimiento	15/04/2015	14hs	IDT - Se hará el mantenimiento de la llave conmutadora CBC.
99	NPA	T2	NPA - Nueva Palmira \ Sistema Transformador T2 \ Transformador	150	Mantenimiento	16/04/2015	14hs	IDT - Se hará el mantenimiento de la llave conmutadora CBC.
100	CON	T1	CON - Conchillas \ Sistema Transformador T1 \ Transformador T1	150	Mantenimiento	17/04/2015	14hs	IDT - Se hará el mantenimiento de la llave conmutadora CBC.
101	LIB	T2	LIB - Libertad \ Sistema de Transformador T2 \ Transformador	150	Mantenimiento	20/04/2015	14hs	IDT - Se hará el mantenimiento de la llave conmutadora CBC.
245	ROD	T1	ROD - Rodríguez \ Sistema Transformador T1 \ Transformador	150	Mantenimiento	21/04/2015	14hs	IDT - Se hará el mantenimiento de la llave conmutadora CBC.
246	ACO	T1	ACO - Aguas Corrientes \ Sistema Transformador T1 \ Transformador	150	Mantenimiento	22/04/2015	14hs	IDT - Se hará el mantenimiento de la llave conmutadora CBC.
247	BIF	T1	BIF - Bifurcación \ Sistema Transformador T1 \ Transformador	150	Mantenimiento	27/04/2015	14hs	IDT - Se hará el mantenimiento de la llave conmutadora CBC.
248	BIF	T2	BIF - Bifurcación \ Sistema Transformador T2 \ Transformador	150	Mantenimiento	28/04/2015	14hs	IDT - Se hará el mantenimiento de la llave conmutadora CBC.
249	ROC	T3	ROC - Rocha \ Sistema Transformador T3 \ Transformador	150	Mantenimiento	29/04/2015	14hs	IDT - Se hará el mantenimiento de la llave conmutadora CBC.
250	NOR	T1	NOR - Norte \ Sistema Transformador T1 \ Transformador	150	Mantenimiento	03/09/2015	14hs	IDT - Se hará el mantenimiento de la llave conmutadora CBC.
252	MI5	AT1	MI5 - Montevideo I Sistema Banco Autotransformador 1	150	Mantenimiento	05/09/2015	14hs	IDT - Se hará el mantenimiento de la llave conmutadora CBC.
253	MVG	T1	MVG - Montevideo G \ Sistema Transformador T1 \ Transformador T1	150	Mantenimiento	07/09/2015	14hs	IDT - Se hará el mantenimiento de la llave conmutadora CBC.
254	MVG	T2	MVG - Montevideo G \ Sistema Transformador T2 \ Transformador T2	150	Mantenimiento	04/09/2015	14hs	IDT - Se hará el mantenimiento de la llave conmutadora CBC.
255	MVK	T1	MVK - Montevideo K \ Sistema Transformador T1 \ Transformador	150	Mantenimiento	10/09/2015	14hs	IDT - Se hará el mantenimiento de la llave conmutadora CBC.
102	SC5	Campo 1-15		500	Mantenimiento	03/09/2015	8hs	Mantenimiento bi-anual de campo
103	SC5	Campo 1-25		500	Mantenimiento	03/09/2015	8hs	Mantenimiento bi-anual de campo
104	PA5	Campo 1.15		500	Mantenimiento	03/05/2015	8hs	Mantenimiento bi-anual de campo
105	PA5	Campo 1.25		500	Mantenimiento	02/08/2015	8hs	Mantenimiento bi-anual de campo
106	PA5	Campo 1.35		500	Mantenimiento	13/09/2015	8hs	Mantenimiento bi-anual de campo
107	PA5	Campo 2.25		500	Mantenimiento	08/11/2015	8hs	Mantenimiento bi-anual de campo
108	PA5	Campo 2.35		500	Mantenimiento	08/07/2015	8hs	Mantenimiento bi-anual de campo. Ver configuración por Autoexcitación de Palmar
108	PA5	Campo 2.35		500	Mantenimiento	08/07/2015	8hs	Mantenimiento bi-anual de campo. Ver configuración por Autoexcitación de Palmar
109	PA5	Campo 3.25		500	Mantenimiento	01/09/2015	8hs	Mantenimiento bi-anual de campo
110	PA5	Campo 3.35		500	Mantenimiento	02/02/2015	8hs	Mantenimiento bi-anual de campo. Ver configuración por Autoexcitación de Palmar
110	PA5	Campo 3.35		500	Mantenimiento	02/02/2015	8hs	Mantenimiento bi-anual de campo. Ver configuración por Autoexcitación de Palmar
111	PA5	Campo 4.15		500	Mantenimiento	06/12/2015	8hs	Mantenimiento bi-anual de campo. Ver configuración por Autoexcitación de Palmar
111	PA5	Campo 4.15		500	Mantenimiento	06/12/2015	8hs	Mantenimiento bi-anual de campo. Ver configuración por Autoexcitación de Palmar
112	PA5	Campo 4.25		500	Mantenimiento	22/06/2015	8hs	Mantenimiento bi-anual de campo. Ver configuración por Autoexcitación de Palmar

N°	Estación / Línea donde se trabaja	Equipo donde se trabaja	Instalación Afectada	kV	Mantenimiento/Obra	Fecha Inicio Prevista	Duración (en horas o días)	Observaciones
112	PA5	Campo 4.25		500	Mantenimiento	22/06/2015	8hs	Mantenimiento bi-anual de campo. Ver configuración por Autoexcitación de Palmar
112	PA5	Campo 4.25		500	Mantenimiento	22/06/2015	8hs	Mantenimiento bi-anual de campo. Ver configuración por Autoexcitación de Palmar
113	PA5	Campo 4.35		500	Mantenimiento	01/06/2015	8hs	Mantenimiento bi-anual de campo. Ver configuración por Autoexcitación de Palmar
113	PA5	Campo 4.35		500	Mantenimiento	01/06/2015	8hs	Mantenimiento bi-anual de campo. Ver configuración por Autoexcitación de Palmar
113	PA5	Campo 4.35		500	Mantenimiento	01/06/2015	8hs	Mantenimiento bi-anual de campo. Ver configuración por Autoexcitación de Palmar
114	PA5	Campo 3.15		500	Mantenimiento	01/04/2015	8hs	Mantenimiento bi-anual de campo. Ver configuración por Autoexcitación de Palmar
115	BON	Sección TP1 150/30 KV	BON - Bonete \ Sistema Transformador T1 \ Transformador	150	Mantenimiento	17/03/2015	8hs	Mantenimiento quinquenal de sección
116	SCA	Sección Trafo T1 150	SCA - San Carlos \ Sistema Transformador T1 \ Transformador	150	Mantenimiento	01/04/2015	8hs	Mantenimiento quinquenal de sección
117	FLO	Sección Trafo T2 150	FLO - Florida \ Sistema Transformador T1 \ Transformador T2	150	Mantenimiento	15/04/2015	8hs	Mantenimiento quinquenal de sección
119	LIB	Sección Trafos T1	LIB - Libertad \ Sistema de Transformador T1 \ Transformador	150	Mantenimiento	23/05/2015	8hs	Mantenimiento quinquenal de sección
120	LIB	Sección LIB-SVA	SVA-LIB-(EFI)	150	Mantenimiento	23/05/2015	8hs	Mantenimiento quinquenal de sección
121	LIB	Sección LIB-COL	LIB-COL	150	Mantenimiento	23/05/2015	8hs	Mantenimiento quinquenal de sección
122	ROD	Sección Trafo T2 150	ROD - Rodríguez \ Sistema Transformador T2 \ Transformador	150	Mantenimiento	08/09/2015	8hs	Mantenimiento quinquenal de sección
123	ROD	Sección Trafo T2 60	ROD - Rodríguez \ Sistema Transformador T2 \ Transformador	150	Mantenimiento	08/09/2015	8hs	Mantenimiento quinquenal de sección
124	MER	Sección Trafo T2 150	MER - Mercedes \ Sistema Transformador T2 \ Transformador	150	Mantenimiento	15/10/2015	8hs	Mantenimiento quinquenal de sección
125	LIB	Sección Trafo T2	LIB - Libertad \ Sistema de Transformador T2 \ Transformador	150	Mantenimiento	24/11/2015	8hs	Mantenimiento quinquenal de sección
126	BON	T1	BON - Bonete \ Sistema Transformador T1 \ Transformador	150	Mantenimiento	07/09/2015	8hs	MP quinquenal de Transformador
127	YOU	T1	YOU - Young \ Sistema Transformador T1 \ Transformador	150	Mantenimiento	01/10/2015	8hs	MP quinquenal de Transformador
128	SCA	T1	SCA - San Carlos \ Sistema Transformador T1 \ Transformador	150	Mantenimiento	01/07/2015	8hs	MP quinquenal de Transformador
129	COL	T1	COL - Colonia \ Sistema Transformador T1 \ Transformador	150	Mantenimiento	24/09/2015	8hs	MP quinquenal de Transformador
130	LIB	T2	LIB - Libertad \ Sistema de Transformador T2 \ Transformador	150	Mantenimiento	11/09/2015	8hs	MP quinquenal de Transformador
131	FBE	Sección Trafo T1 150	FBE - Fray Bentos \ Sistema Transformador T1 \ Transformador	150	Mantenimiento	20/01/2015	10hs	Mantenimiento anual de secciones y trafo - Trafo 2 absorbe la carga
132	FBE	Sección Trafo T1 30	FBE - Fray Bentos \ Sistema Transformador T1 \ Transformador	31,5	Mantenimiento	20/01/2015	10hs	Mantenimiento anual de secciones y trafo - Trafo 2 absorbe la carga
133	FBE	T1	FBE - Fray Bentos \ Sistema Transformador T1 \ Transformador	150	Mantenimiento	20/01/2015	10hs	Mantenimiento anual de secciones y trafo - Trafo 2 absorbe la carga
134	FBE	Interruptor SJA-FBE	SJA - FBE	150	Mantenimiento	22/01/2015	10hs	se realizara mantenimiento anual y algunos puntos calientes existentes, la misma se sacara de servicio cuando disponga DNC. ya que por esa línea pasa parte de la generación de UPM.
135	MB5	Campo 1-15		500	Mantenimiento	01/07/2015	17 días	Plan de extensión de vida útil interruptores FA4
136	MB5	Campo 2-15		500	Mantenimiento	01/09/2015	17 días	Plan de extensión de vida útil interruptores FA4
137	MA5	Campo 1-15		500	Mantenimiento	01/11/2015	17 días	Plan de extensión de vida útil interruptores FA4
151	MVB	Sección Línea ACO	MVB-ACO	150	Mantenimiento	24/02/2015	1hs	Mantenimiento de secciondaores EGIC DR
152	MVB	Sección Línea ROD	ROD-MVB	150	Mantenimiento	26/02/2015	1hs	Mantenimiento de secciondaores EGIC DR
153	SVA	TI-T2	SVA - Santiago Vázquez \ Grupo de Transformadores T1 y T2 \ Sistema Transformador T1 \ Transformador	150	Mantenimiento	28/02/2015	1hs	revisar dispositivo de presion de cuba t2
154	PIE	T1	PIE - Las Piedras \ Sistema Banco Transformador T1	150	Mantenimiento	01/03/2015	30hs	Reparación de perdidas de aceite
155	MVC	Sección E1	MVC-MVE 1	150	Mantenimiento	03/03/2015	1hs	mantenimiento de secciondaores egic dr
156	MVC	Sección E2	MVC-MVE 2	150	Mantenimiento	05/03/2015	1hs	mantenimiento de secciondaores egic dr
157	MVE	T7	MVE - Montevideo E \ Sistema Banco Transformador T7	150	Mantenimiento	10/03/2015	3hs	revisión de t7
158	MVC	Sección SV1	MVC-SVA 1	150	Mantenimiento	10/03/2015	2hs	mantenimiento de secciondaores egic dr
159	SVA	Sección C1	MVC-SVA 1	150	Mantenimiento	10/03/2015	2hs	Mantenimiento de seccion
160	MVC	Sección SV2	MVC-SVA 2	150	Mantenimiento	12/03/2015	2hs	mantenimiento de secciondaores egic dr
161	SVA	Sección C2	MVC-SVA 2	150	Mantenimiento	12/03/2015	2hs	Mantenimiento de seccion
162	MVL	Sección A	MVA-MVL	150	Mantenimiento	19/03/2015	2hs	mantenimiento de secciondaores egic dr y pantografo
163	MVR	SECCION MVE EN MVR	MVE-MVR	150	Mantenimiento	15/04/2015		Mantenimiento de seccion
164	MVR	SECCION MVG EN MVR	MVE-MVR	150	Mantenimiento	15/04/2015		Mantenimiento de seccion
165	MVR	SECCION MVI EN MVR	MVI-MVR	150	Mantenimiento	15/04/2015		Mantenimiento de seccion
166	MVR	Seccion R-L	MVL-MVR	150	Mantenimiento	15/01/2015		mantenimiento de secciondaores egic dr
167	MVR	Sección I-R	MVI-MVR	150	Mantenimiento	20/01/2015		mantenimiento de secciondaores egic dr
168	MVR	Sección I-R	MVI-MVR	150	Mantenimiento	20/01/2014		mantenimiento de secciondaores egic dr
169	MVB	T2	MVB - Montevideo B \ Sistema Transformador T2 \ Transformador	150	Mantenimiento	10/01/2015	6hs	revisión de cajas de conexión de porteciones propias
170	MVC	sección bc-2	MVB-MVC 2	150	Mantenimiento	12/01/2015	3hs	cambio de morseto de ti sobre línea
171	MVB	sección a-b150kv	MVA-MVB	150	Mantenimiento	13/01/2015	2	mantenimiento de secciondaores egic dr
172	MVR	Seccion R-L	MVL-MVR	150	Mantenimiento	20/01/2015		mantenimiento de secciondaores egic dr
173	MVL	Seccion R-L 2-20	MVL-MVR	151	Mantenimiento	20/01/2015		mantenimiento de secciondaores egic dr y pantografo
174	MVB	sección línea las piedras	MVB-PIE	150	Mantenimiento	15/04/2015	3hs	mantenimiento de secciondaores egic dr, atrasado
175	MVL	T1	MVL - Montevideo L \ Sistema Transformador T1 \ Transformador	150	Mantenimiento	15/11/2015	1	MANTENIMIENTRO DE CBC

N°	Estación / Línea donde se trabaja	Equipo donde se trabaja	Instalación Afectada	kV	Mantenimiento/Obra	Fecha Inicio Prevista	Duración (en horas o días)	Observaciones
176	MVL	salida de línea	MVB-MVL	150	Mantenimiento	20/01/2015	2hs	mantenimiento de secciondaores egic dr y pantografo
177	MVB	salida de línea	MVB-MVL	150	Mantenimiento	20/01/2015	2hs	mantenimiento de secciondaores egic dr
178	ROS	T1	ROS - Rosario \ Sistema Transformador T1 \ Transformador	150	Mantenimiento	10/01/2015		Inspeccion pérdida aceite visor
179	COL	T1	COL - Colonia \ Sistema Transformador T1 \ Transformador	150	Mantenimiento	17/03/2015		
180	COL	Sección transformador T1 (Biar	COL - Colonia \ Sistema Transformador T1 \ Transformador	150	Mantenimiento	17/03/2015		Mantenimiento bianual de sección
181	COL	CBC T2	COL - Colonia \ Sistema Transformador T2 \ Transformador	150	Mantenimiento	12/01/2015		inspección válvula sobrepresion cbc
182	COL	Transformador T2	COL - Colonia \ Sistema Transformador T2 \ Transformador	150	Poyecto	23/03/2015	18 días	agregado intercambiadores y ventiladores
184	MEL	MEL-T1	MEL - Melo \ Sistema Transformador T1 \ Transformador	150	Mantenimiento	01/03/2015	8 hs	Cambio de interruptor de 30kV y cable de 30kV
185	BIF	MINAS	BIF - MIN (Bifurcación - Minas)	63	Mantenimiento	02/03/2015	6 hs	Mantenimiento anual de la seccion
186	BIF	CUCP	BIF - CUP (Bifurcación - Comp. Urug. Cem. Port.)	63	Mantenimiento	03/03/2015	6 hs	Mantenimiento anual de la seccion
187	SCA 150	TRAFO 1	SCA - San Carlos \ Sistema Transformador T1 \ Transformador	150	Mantenimiento	06/04/2015	8 hs	Mantemiento anual del Trafo y Seccion de 150 - 31,5 kV
188	EMA	EMA-T1	EMA - Enrique Martínez \ Sistema Transformador T1 \ Transformador	150	Mantenimiento	14/04/2015	8 hs	MP quinquenal de Transformador
189	EMA	EMA-T2	EMA - Enrique Martínez \ Sistema Transformador T2 \ Transformador	150	Mantenimiento	15/04/2015	8 hs	MP quinquenal de Transformador
190	MAL	RADIAL TURBINA A GAS		31,5	Mantenimiento	22/04/2015	4 hs	Mantenimiento anual de la seccion
191	TYT	TYT-T1	TYT - Treinta y Tres \ Sistema Transformador T1 \ Transformador	150	Mantenimiento	12/05/2015	8 hs	MP quinquenal de Transformador
192	TYT	TYT-T2	TYT - Treinta y Tres \ Sistema Transformador T2 \ Transformador	150	Mantenimiento	13/05/2015	8 hs	MP quinquenal de Transformador
193	MIN	TRAFO 1	MIN-SISTEMA TRANSFORMADOR T1	63	Mantenimiento	01/06/2015	8 hs	Mantemiento anual del Trafo y Seccion de 63 - 31,5 kV
194	MIN	TRAFO 2	MIN-SISTEMA TRANSFORMADOR T2	63	Mantenimiento	02/06/2015	8 hs	Mantemiento anual del Trafo y Seccion de 63 - 31,5 kV
195	MIN	SECCION CUCP	CUP - MIN (Comp. Urug. Cem. Port. - Minas)	63	Mantenimiento	03/06/2015	8 hs	Mantenimiento anual de la seccion
196	MIN	SECCION BIF	BIF - MIN (Bifurcación - Minas)	63	Mantenimiento	04/06/2015	8 hs	Mantenimiento anual de la seccion
197	PAZ	TRAFO 1	PAZ - Pan de Azúcar \ Sistema Transformador T1 \ Transformador	150	Mantenimiento	05/06/2015	8 hs	Mantemiento anual del Trafo y Seccion de 150 - 31,5 kV
198	PLA	TRAFO 1	PLA - La Plata \ Sistema Transformador T1	150	Mantenimiento	05/06/2015	8 hs	Mantemiento anual del Trafo y Seccion de 150 - 36 y 31,5 kV
199	PAZ	TRAFO 2	PAZ - Pan de Azúcar \ Sistema Transformador T2 \ Transformador	150	Mantenimiento	08/06/2015	8 hs	Mantemiento anual del Trafo y Seccion de 150 - 31,5 kV
200	MER	Interruptor	FBE - MER	150	Mantenimiento	04/02/2015	10 hs	se realizara mantenimiento anual y también dispondrá DNC, la salida de la misma.
201	MER	Interruptor	MER - NPA	150	Mantenimiento	19/05/2015	10 hs	se realizara el mantenimiento anual, también dispondrá DNC, por la apertura del anillo
202	NPA	Interruptor	MER - NPA	150	Mantenimiento	19/05/2015	10 hs	se realizara el mantenimiento anual, también dispondrá DNC, por la apertura del anillo
203	CON	Interruptor	CON - Conchillas \ Sistema Transformador T1 \ Transformador T1	150		09/06/2015	10 hs	Trasiego de carga DIS. /Pendiente parada MDP
204	CON	Interruptor	CON - Conchillas \ Sistema Transformador T1 \ Transformador T1	31,5		09/06/2015	10 hs	Trasiego de carga DIS. /Pendiente parada MDP
205	CON	Trafo	CON - Conchillas \ Sistema Transformador T1 \ Transformador T1	150		09/06/2015	10 hs	Trasiego de carga DIS. /Pendiente parada MDP
206	NPA	Interruptor	COL - NPA - PPE - CON	150		09/06/2015	10 hs	Pendiente de parada de MDP
208	FLO	Sección T2	FLO - Florida \ Sistema Transformador T1 \ Transformador T2	150	Mantenimiento	01/02/2015		
214	COL	Cambio de T1 sección COL-LIB	COL-LIB	150	Proyecto	03/02/2015		
215	COL	Sección línea COL-LIB	COL-LIB	150	Mantenimiento	03/02/2015		
216	ROD	Sección Línea PTI-MVB-ACO-RC	TRASMISION \ SUB \ 150 \ ROD - Rodríguez \ Barra 150 kV \ Sección Línea PTI-MVB-ACO-ROD	150	Mantenimiento	01/03/2015		
217	FLO	Línea PIA1	PIA - FLO 1 (ex BON - FLO)	150	Mantenimiento	01/03/2015		
220	BAY	Sección ROD	BAY-ROD-(TRI)	150	Mantenimiento	01/03/2015		
221	BAY	Sección BON	BON-BAY	150	Mantenimiento	01/03/2015		
224	BON	Sección línea BON-PIA1	BON - PIA (DUR 1) (ex BON - FLO)	150	Mantenimiento	01/03/2015		
225	BON	Sección línea BON-PIA2	BON - PIA (DUR 2) (Ex BON - MVA)	150	Mantenimiento	01/03/2015		
226	BON	Sección línea BON-TAC	BON-TAC	150	Mantenimiento	01/03/2015		
227	DUR	Sección línea BON-PIA1	BON - PIA (DUR 1) (ex BON - FLO)	150	Mantenimiento	01/03/2015		
228	DUR	Sección línea BON-PIA2	BON - PIA (DUR 2) (Ex BON - MVA)	150	Mantenimiento	01/03/2015		
230	MDI	Seccion 150Kv MCO	MCO - MDI	150	Mantenimiento	10/03/2015	8 hs	Junto con el cambio de aislacion de la línea MDI-MCO
231	MCO - MDI	Línea MCO-MDI	MCO - MDI	150	Proyecto	10/03/2015	8 hs	
232	LIB	Sección línea LIB-COL	LIB-COL	150	Mantenimiento	01/04/2015		
234	ROD	Sección de línea ROD-PAL (Qun PAL-ROD-(TRI) (apertura de ex PAL-MVB)		150	Mantenimiento	01/05/2015		
235	ROD	Sección de línea ROD-BAY (Quii BAY-ROD-(TRI)		150	Mantenimiento	01/05/2015		
239	MCO - MDI	Línea MCO-MDI	MCO - MDI	150	Proyecto	15/05/2015	8 hs	
240	FLO	Línea MVA1	FLO - MVA 1	150	Mantenimiento	01/06/2015		
244	BAY	Sección PAL	BAY-PAL	150	Mantenimiento	01/06/2015		