INFORME MENSUAL DEL MMEE

DEMANDA NETA (según SMEC) — MAYO 2013



Energía Total Mensual
862.314 MWh

Demanda (MWh)
T. Máx (ºC)
T. Mín. (ºC)

Temperatura en Montevideo
Referencia Melilla

Potencia Máxima (MW)
1.627 Viernes 17, 20:35 hs.

Energía Diaria Máxima (MWh)
27.410 Viernes 17



TASA DE CRECIMIENTO (2013-2012)	
Mensual	7,00%
Acumulado anual	1,02%
Año movil	1,49%

ENERGIA NETA ENTREGADA AL SIN

Generación Térmica	Por Central	Por Unidad		Exportación	
Central Batlle	**88.415**		MWh		
• Sala B		1.309	MWh		
• 5a		0	MWh		
• 6a		45.821	MWh		
• Motores		41.285	MWh		
Central La Tablada	**-1.584**		MWh		
• Unidad 1		-1.161	MWh		
• Unidad 2		-423	MWh		
Central P. del Tigre	**49.811**		MWh		
• Gas		0	MWh		
• Gasoil		49.811	MWh		
APR A	**-8**				
APR B	**1.946**				
Central Maldonado	**0**		MWh		
Grupos Diesel	**0**		MWh		
• Rivera		0	MWh		
• San Borjas		0	MWh		
Generación Hidraulica	**Por Central**	**Por Unidad**			
C.H. G.Terra (R. del Bonete)	**72.878**		MWh		
C.H. Baygorria	**55.239**		MWh		
C.H. Constitución (Palmar)	**203.175**		MWh		
C.H. Salto Grande	**335.112**		MWh		
Intercambios	**Por País**				
Argentina	**0**		MWh		
• Importación Contrato		0	MWh		
• Importación Contingente		0	MWh		
• Exportación hidráulica		0	MWh		
• Exportación térmica		0	MWh		
Brasil	**0**		MWh		
• Importación por C.Rivera		0	MWh		
• Importación por SADI		0	MWh		
• Exportación a Brasil	**0**		MWh		
Otros Generadores					
UPM S.A. (ex-Botnia)	**23.923**		MWh		
Zenda Leather S.A.	**-15**		MWh		
Nuevo Manantial S.A.	**1.343**		MWh		
Sierra de Caracoles (U.T.E.)	**5.787**		MWh		
Agroland S.A.	**-115**		MWh		
Las Rosas Maldonado	**9**		MWh		
Engraw S.A	**55**		MWh		
Fenirol S.A.	**5.982**		MWh		
Bioener S.A.	**5.646**		MWh		
Weyerhaeuser Productos S.A.	**667**		MWh		
Liderdat S.A.	**-11**		MWh		
Galofer S.A.	**7.152**		MWh		
Alcoholes del Uruguay S.A.	**639**		MWh		
Ponlar S.A.	**2.198**		MWh		
Kentilux S.A.	**4.256**		MWh		

Nota: Los valores informados son valores netos, esto es la diferencia entre la energía entregada al SIN y la energía absorbida del sistema.

GENERACION - IMPORTACION / EXPORTACION por dia (acumulado)



INFORMACION HIDROLOGICA MENSUAL

EVOLUCION de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Valores diarios de la Cota de la Represa Dr. Gabriel Terra (hora 0:00)



Represa	Cota Inicial m	Cota Final m
Terra	77,31	78,25
Baygorria	53,90	53,79
Palmar	38,66	37,97
Salto Grande	34,32	33,20

Valores de Referencia (operación normal)

Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70,00	80,70
Baygorria	53,00	54,50
Palmar	36,00	40,00
Salto Grande	30,00	35,00

Valores diarios de la Cota Real y Cota Vista (uruguaya y argentina) de la Represa Salto Grande



Represa	Vertido km3
Terra	0,00
Baygorria	0,13
Palmar	0,00
Salto Grande	0,00

APORTES, TURBINADOS y VERTIMIENTOS REGISTRADOS







Valores Históricos

Represa	Lluvias mm	Min mm	Max mm
Terra	158	3	318
Baygorria	188	9	287
Palmar	128	10	272

Valores mensuales considerdos desde 01/1994
Valores de S.Grande en la cuenca inmediata
n/d = dato no disponible al momento de la publicación

nota: Las gráficas en este informe están elaboradas para meses de 31 días

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA Y EXPORTACION - DETALLE

MAYO 2013



Semana 19 (04 de mayo al 10 de mayo de 2013)

Durante la semana no se produjeron precipitaciones de relevancia en ninguna de las cuencas. Debido a las precipitaciones que ocurrieron sobre fines de la semana 18 se abrieron vertederos en Baygorria los que se cerraron en el fin de semana.
Se despachó la generación distribuida de despacho centralizado, Motores y 6° unidad de Central Batlle se despacharon hasta el lunes, 6° unidad estuvo forzada en dicho período.
Se comenzó la semana sin generar con Terra para bajar cotas en Salto Grade y Palmar, situación que cambio el viernes donde se despacho a pleno en función de la programación de la semana 20.
No existió intercambio de energía con los países vecinos.

Semana 20 (11 de mayo al 17 de mayo de 2013)

Existieron precipitaciones que produjeron un aumento en los aportes de 1000 m3/s en la cuenca del río Uruguay.
Debido a los primeros fríos la demanda ha respondido muy rápidamente notándose un aumento en ella.
Se despachó la generación distribuida de despacho centralizado, Motores y 6° unidad de Central Batlle a partir del jueves. Se generó a pleno con el río Negro y se cerró la demanda con Salto Grande.
No existió intercambio de energía con los países vecinos.

Semana 21 (18 de mayo al 24 de mayo de 2013)

Durante la semana no se han producido precipitaciones de relevancia en ninguna de las cuencas involucradas.
Se despachó la generación distribuida de despacho centralizado, Motores y 6° de CB a pleno durante toda la semana y a partir del miércoles Punta del Tigre a pleno.
Se generó a pleno con el río Negro y se cerró la demanda con Salto.
No existió intercambio de energía con los países vecinos.

Semana 22 (25 de mayo al 31 de mayo de 2013)

Durante la semana no se han producido precipitaciones de relevancia en ninguna de las cuencas involucradas.
Se despachó la generación distribuida de despacho centralizado, Motores, 6° de CB y Punta del Tigre a pleno durante toda la semana.
Se generó a pleno con Terra y se cerró la demanda con Salto Grande.
No existió intercambio de energía con los países vecinos.

COMPOSICION DE LA DEMANDA Y GENERACION POR FUENTE