





ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA Y EXPORTACIÓN - DETALLE

marzo 2014



Semana 9 (01 de marzo al 07 de marzo)

Durante la semana se produjeron precipitaciones en todas las cuencas. Los aportes medios semanales en Salto Grande y Bonete fueron de 3380 m³/s y 1150 m³/s respectivamente. La demanda de energía correspondiente a la semana fue de 179.8 GWh. Se despachó: Auto despachados, Centrales del Rio Negro a pleno, Generación de despacho centralizado, Motores CB, 6ta CB y Salto Grande cerrando demanda. Se vertieron 218 m³/s y 262 m³/s en Bonete y Baygorria. Se terminó la semana con 81,05 m en Bonete.

Semana 10 (08 de marzo al 14 de marzo)

Se registraron precipitaciones en la cuenca de Salto Grande. Los aportes medios semanales en Salto Grande y Bonete fueron de 2450 m³/s y 523 m³/s respectivamente. La demanda de energía correspondiente a la semana fue de 185.1 GWh, aprox. 5 GWh superior a la semana anterior. La temperatura mínima semanal fue de 11.6 °C y la máxima 27.8 °C. Durante la semana el despacho fue: Auto despachados, Centrales de Rio Negro a pleno, Gen. de despacho centralizado, Motores CB, 6ta CB y Salto Grande cerrando demanda. Se vertió en Bonete durante toda la semana, y Baygorria algunos días de la misma. Se vertieron 323 m³/s y 82 m³/s en Bonete y Baygorria. Se terminó la semana con 80.84 m en Bonete.


Semana 11 (15 de marzo al 21 de marzo)

Se registraron importantes precipitaciones en la cuenca de Salto grande: acumulados en 10 días de 150 mm. En el Rio Negro llovió en menor medida, aunque se continuó vertiendo en Bonete y Baygorria. Los aportes medios semanales en Salto Grande subieron a 5300 m³/s y en Bonete bajaron levemente a 511 m³/s. La demanda de energía correspondiente a la semana fue de 181 GWh, aprox. 4 GWh inferior a la semana anterior. La temperatura mínima semanal fue de 11 °C y la máxima 28.2 °C. Hasta el Lunes 17 el despacho fue: Auto despachados, Centrales de Rio Negro a pleno, Gen. de despacho centralizado, Motores CB, 6ta CB y Salto Grande cerrando demanda. A partir del Lunes, se reprogramó la semana por aumento de aportes en SG y RN, sacando de servicio las unidades de Central Baffle. La 4ta unidad de Bonete entró en mantenimiento programado por el resto del mes. El Viernes continuaron subiendo los aportes en S.G por lo que se reprogramó nuevamente la semana, variando el despacho de la generación de despacho centralizado. Se vertieron 166 m³/s y 57 m³/s en Bonete y Baygorria. Se terminó la semana con 80.58 m en Bonete.

Semana 12 (22 de marzo al 28 de marzo)

No se produjeron precipitaciones de relevancia en el territorio nacional. Los aportes medios semanales en Salto Grande registraron un aumento significativo respecto de la semana anterior, con 5300 m³/s; en Bonete aumentaron levemente a 560 m³/s. La demanda ejecutada fue de 184.3 GWh. La temperaturas registradas disminuyeron, con 8 °C la mínima y 27.8 °C la máxima. Hasta el Lunes 17 el despacho fue: Auto despachados, Bonete a pleno, Galofer, Ponlar, Motores CB, Palmar y Salto Grande cerrando demanda. Fenirol, Bioener y Motores CB se despacharon en los picos por potencia. A partir del Lunes, se reprogramó la semana por aumento de aportes en SG a 9000 m³/s, declarando riesgo de vertimiento en Salto Grande y Bonete. Estas pasaron a despacharse en la base, cerrando demanda Palmar junto con Galofer y Ponlar. No hubo vertimiento en las centrales hidroeléctricas. Se terminó la semana con 80.68 m en Bonete.

GENERACION - IMPORTACION / EXPORTACION por día (acumulado)



COMPOSICIÓN DE LA DEMANDA Y GENERACION POR FUENTE

