DEMANDA NETA



Demanda Total MWh

901.310

Potencia máxima MW

1704	día 19/08/2015 a las 20:38:00

Energía Diaria máxima MWh

32771	día 12/08/2015



Tasa de crecimiento	
Mensual (mismo mes del año anterior)	-1,06 %
Acumulado anual	0,83 %
Año móvil	0,13 %

DETALLE DEL TOTAL DE LA GENERACIÓN Y EXPORTACIÓN POR GENERADOR

Generación Térmica (MWh)	
Central Batlle	870
Sala B	-118
5ta.	0
6ta.	0
Motores	988
Central La Tablada	-2.392
Unidad 1	-1.223
Unidad 2	-1.170
Central P. del Tigre	530
Unidades 1-6	530
APR A	-55
APR B	-75
APR C	-0
Central Maldonado	0
Grupos Diesel	0
Consumo Conversora Rivera	-222
Generación Hidráulica (MWh)	
G.Terra	30.218
Baygorria	31.505
Palmar	157.899
Salto Grande	514.493
Importación (MWh)	
Argentina	0
Brasil	0
Otros Generadores (MWh)	
UPM S.A.	3.675
Zendaleather S.A.	-19
Nuevo Manantial S.A.	783
Los Caracoles 1	3.410
Los Caracoles 2	3.422
Agroland S.A.	-138
Lavadero de Lanas Blengio S.A.	51
Las Rosas Maldonado	78
Engraw S.A	709
Fenirol S.A.	1.888
Celulosa y Energía Punta Pereira S.A.	45.418
Bioener S.A.	1.905
Weyerhaeuser Productos S.A.	515
Liderdat S.A.	-12
Galofer S.A.	6.012
Alcoholes del Uruguay S.A.	2.163
Ponlar S.A.	2.812
Asahi	44
Kentilux S.A.	5.413
R. del Sur S.A.	18.110
Palmatir S.A	18.795
Lanas Trinidad S.A.	226
Generación Eólica Minas S.A.	16.215
Luz de Río S.A	18.648
Togely (P.E. Libertad)	2.524
Polesine S.A	18.634
Luz de Loma S.A	7.579
Luz de Mar S.A	6.400
Juan Pablo Terra	25.530
Rouar S.A	17.381
Cadonal S.A	17.984
Astidey S.A.	14.006
Agua Leguas S.A. Peralta I	17.421
Agua Leguas S.A. Peralta II	9.796
Jacinta Solar Farm S.R.L	4.513
TOTAL Generación (MWh)	1.024.662

Exportación (MWh)	
Exp. Argentina Sala B	0
Exp. Argentina Central Batlle 5ta	0
Exp. Argentina Central Batlle 6ta	0
Exp. Argentina Central Batlle	0
Exp. Argentina CTR	0
Exp. Argentina Punta del Tigre	0
Exp. Argentina APR A	0
Exp. Argentina APR B	0
Exp. Argentina APR C	0
Exp. Argentina TGAA	0
Exp. Argentina Terra	6.241
Exp. Argentina Baygorria	4.753
Exp. Argentina Palmar	65.188
Exp. Argentina Salto Grande	47.170
Exp. Argentina Montevideo A	0
Exp. Argentina Montevideo B	0
Exp. Brasil Exc. Vertimiento S.G.	0
Exp. Brasil Exc. Vertimiento Río	0
TOTAL Exportación (MWh)	123.352

INFORMACIÓN HIDROLÓGICA

Evolución de los embalses (Terra y Salto Grande)

Valores diarios de la cota de la represa Dr. Gabriel Terra hora 00:00



Valores diarios de la cota real y cota vista (uruguaya y argentina) de la represa de Salto Grande



Represa	Cota inicial m	Cota Final m
Terra	76,24	81,21
Baygorria	53,84	54,17
Palmar	38,48	40,07
Salto Grande	35,42	35,27

Valores de Referencia (operación normal)

Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70	80,7
Baygorria	53	54,5
Palmar	36	40
Salto Grande	30	35

Represa	Vertido km3
Baygorria	0,52
Terra	0,12
Salto Grande	2,00
Palmar	1,60

Aportes, turbinados y Vertimientos







Valores históricos agosto

Represa	Lluvias mm	Min mm	Max mm
Baygorria	384	19	109
Palmar	324	33	106
Terra	281	46	120

Valores mensuales considerados desde 01/1994

En el caso de Río Negro los aportes medios diarios se calculan en base a balances hidráulicos (en función de cota inicial y final, turbinado y vertido diario). Por esta razón es posible que aparezcan valores negativos debido a errores en los valores de las cotas inducidos por el viento.

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA Y EXPORTACIÓN DETALLADO



Semana 31 (01-agosto al 07-agosto)

El despacho se realizó con autodespachados, Salto Grande a pleno exportando excedentes en las madrugadas, Terra, cerrando demanda con Palmar.
El miércoles 5 es el último día que Salto Grande vierte y se exportaron excedentes de vertimiento hasta el jueves 6.
La demanda semanal de energía fue de 217 GWh. La cota final de Bonete fue de 76,69 m, Palmar 39,36 m y 35,29 m en SGUY.
Los aportes promedios semanales en Salto Grande fueron de 9.277 m3/s y 569 m3/s en Terra.

Semana 32 (08-agosto al 14-agosto)

El despacho se realizó con autodespachados, Salto Grande hasta pleno, Palmar hasta pleno, cerrando demanda con Terra y eventualmente térmico para suministrar los picos de la demanda.
Debido a los pronósticos de aportes para Salto Grande y para las centrales hidráulicas del Río Negro, se declara riesgo de vertimiento en todas las centrales hidráulicas, reprogramándose la semana, a partir del 12/8 hora 0.
Desde el miércoles 12 al sábado 15 Baygorria abrió vertederos.
El jueves 13 Palmar empezó a verter.El viernes 14 Salto Grande pidió máxima generación hasta el martes 18, encontrándose con riesgo de vertimiento
La demanda semanal de energía fue de 207 GWh. La cota final de Bonete fue de 77,9 m, Palmar 40,28 m y 36,08 m en SGUY.
Los aportes promedios semanales en Salto Grande fueron de 6.339 m3/s y 2.106 m3/s en Terra.

Semana 33 (15-agosto al 21-agosto)

El despacho se realizó con autodespachados, Palmar hasta pleno con vertimiento, Salto Grande hasta pleno exportando excedentes, cerrando demanda con Terra y eventualmente térmico para suministrar los picos de la demanda.
Los niveles de precipitaciones han sido excepcionales y en todas las centrales superaron los máximos históricos.
El lunes 17 Salto Grande comenzó a verter y la situación continúa hasta el viernes 21 cuando se cierran vertederos.
Baygorria vierte el Lunes 17 y el martes 18.
La demanda semanal de energía fue de 246 GWh. La cota final de Bonete fue de 79,93 m, Palmar 40,68 m y 35,45 m en SGUY.
Los aportes promedios semanales en Salto Grande fueron de 10.892 m3/s y 3.563 m3/s en Terra.

Semana 34 (22-agosto al 28-agosto)

Dado que Salto Grande acaba de cerrar vertederos y que Palmar continua vertiendo, el despacho fue uno hasta el martes y a partir del miércoles fue otro.
Del sábado a martes, el despacho se realizó con autodespachados, Salto Grande a pleno, Palmar a pleno y cerrando demanda con Bonete.
Del miércoles al viernes, el despacho se realizó con autodespachados, Bonete a pleno, Palmar y cerrando demanda con Salto Grande.
Se exportaron excedentes de vertimiento en la semana.
El domingo 23 Palmar cerró vertederos.
El jueves 27 se abrieron vertederos en Terra.
La demanda semanal de energía fue de 247 GWh. La cota final de Bonete fue de 81,06 m, Palmar 39,95 m y 35,8 m en SGUY.
Los aportes promedios semanales en Salto Grande fueron de 6.395 m3/s y 2.618 m3/s en Terra.

COMPOSICIÓN DE LA DEMANDA Y GENERACIÓN POR FUENTE