






Generación Térmica (MWh)		30-jun
Central Battle		716
• Sala B		-5
• 5a		0
• 6a		0
• Motores		720
Central La Tablada		-41
Central P. del Tigre		632
Central Maldonado		0
Grupos Diesel		0
Generación Hidráulica (MWh)		
C.G. Terra		1.653
C. Baygorria		937
C. Palmar		6.740
C. Salto Grande		20.103
Importación (MWh)		Por País
Argentina		0
• Contrato		0
• Contingente		0
Brasil		0
• Rivera		0
• SADI		0
Otros Generadores (MWh)		
UPM + Gen. Distribuida		1.171
TOTAL Generación (MWh)		31.911
Exportación (MWh)		
Exportación a Arg.		0
• Hidráulica		0
• Térmica		0
Exportación a Brasil		0


DEMANDA NETA S.I.N. (MWh) **31.911**
(en bombes de generación, incluye pérdidas en la red)

Demanda Programada (MWh) **32.510**

Diferencia (MWh) -599
Ejecutada - Programada -1,84%



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)



COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	78,39	78,35
Baygorria	53,90	53,90
Palmar	39,84	39,77
SGU	34,38	34,32

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70,00	80,70
Baygorria	53,00	54,50
Palmar	36,00	40,00
Salto Grande	30,00	35,00

TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m3/s)	(m3/s)
Terra	262	342
Baygorria	263	334
Palmar	1.063	1.072
SGU	4.128	3.881

APORTES	Previstos	Reales
Represa	(m3/s)	(m3/s)
Terra	493	0
Baygorria	0	28
Palmar	662	417
SGU	6.175	5.824

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m3/s)	(m3/s)
Terra	0	0
Baygorria	0	0
Palmar	0	0
SGU	0	0

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

La demanda resultó 1,84% inferior a la prevista.
Se registró generación eólica, por aprox 22,8 MW medios aprox. (en las primeras y últimas horas del día) y generación con biomasa por aprox. 26,6 MW medios, de los cuales: 2 MW de Weyerhaeuser; 20 MW de UPM; 3,8 MW de Galofer.
No hubo generación térmica distribuida
No hubo disponibilidad de contratos con Argentina, los mismos fueron convocados.
No se contó con energía proveniente de Brasil

OBSERVACIONES

Los datos presentados en este informe son preliminares y su objetivo es ponerlos a disposición de forma inmediata