



INFORME POST-OPERATIVO DIARIO (preliminar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.

lunes 1 de agosto de 2011

Generación Térmica (MWh)		01-ago
Central Batlle		569
• Sala B		-4
• 5a		0
• 6a		0
• Motores		573
Central La Tablada		-45
Central P. del Tigre		718
Central Maldonado		-5
Grupos Diesel		0
Generación Hidráulica (MWh)		
C.G. Terra		2.146
C. Baygorria		1.484
C. Palmar		6.249
C. Salto Grande		20.451
Importación (MWh)		Por País
Argentina		0
• Contrato		0
• Contingente		0
Brasil		0
• Rivera		0
• SADI		0
Otros Generadores (MWh)		
UPM + Gen. Distribuida		1.564
TOTAL Generación (MWh)		33.129
Exportación (MWh)		
Exportación a Arg.		295
• Hidráulica		295
• Térmica		0
Exportación a Brasil		0






DEMANDA NETA S.I.N. (MWh)

(en bormes de generación, incluye pérdidas en la red)

Demanda Programada (MWh)


Diferencia (MWh)

Ejecutada - Programada





EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución




COTA FINAL		Prevista	Ejecutada
Represa	(m)		
Terra		78,88	78,89
Baygorria		53,63	53,56
Palmar		39,01	39,07
SGU		35,17	35,00

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70,00	80,70
Baygorria	53,00	54,50
Palmar	36,00	40,00
Salto Grande	30,00	35,00




Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguaya y argentina) de la Represa Salto Grande



TURBINADO		Previsto	Ejecutado
Represa	(m3/s)		
Terra		323	435
Baygorria		324	529
Palmar		967	998
SGU		3.937	4.188

APORTES		Previstos	Reales
Represa	(m3/s)		
Terra		190	316
Baygorria		0	-23
Palmar		114	265
SGU		6.425	5.974



VERTIDO		Previsto	Ejecutado
Represa	(m3/s)		
Terra		0	0
Baygorria		0	0
Palmar		0	0
SGU		1.601	1.450

La demanda resultó 5,61% superior a la prevista. Se registraron temperaturas bajas. Se registró generación eólica, por aprox 7,8 MW medios aprox. y generación con biomasa por aprox. 57,7 MW medios, de los cuales: 2,8 MW de Weyerhaeuser; 44,5 MW de UPM; 8,2 MW de Galofer; 2,2 MW de Alur. No hubo generación térmica distribuida. No hubo disponibilidad de contratos con Argentina, los mismos fueron convocados. No se convocó energía de Brasil. Se exportaron 295 MWh a Argentina, provenientes de Salto Grande.

OBSERVACIONES

Los datos presentados en este informe son preliminares y su objetivo es ponerlos a disposición de forma inmediata