








INFORME POST-OPERATIVO DIARIO (preliminar)


ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.

lunes 8 de agosto de 2011

Generación Térmica (MWh)		08-ago
Central Batlle		-11
• Sala B		-4
• 5a		0
• 6a		0
• Motores		-7
Central La Tablada		-45
Central P. del Tigre		-10
Central Maldonado		-4
Grupos Diesel		0
Generación Hidráulica (MWh)		
C.G. Terra		553
C. Baygorria		998
C. Palmar		5.424
C. Salto Grande		21.657
Importación (MWh)		Por País
Argentina		0
• Contrato		0
• Contingente		0
Brasil		0
• Rivera		0
• SADI		0
Otros Generadores (MWh)		
UPM - Gen. Distribuida		1.764
TOTAL Generación (MWh)		30.326
Exportación (MWh)		
Exportación a Arg.		201
• Hidráulica		201
• Térmica		0
Exportación a Brasil		0
DEMANDA NETA S.I.N. (MWh)		30.125
(en bormes de generación, incluye pérdidas en la red)		
Demanda Programada (MWh)		31.090
Diferencia (MWh)		-965
Ejecutada - Programada		-3.10%



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)



La demanda resultó 3,1% inferior a la prevista.
Se registró generación eólica, por aprox 33,9 MW medios aprox. (durante todo el día) y generación con biomasa por aprox. 40 MW medios, de los cuales: 2,8 MW de Weyerhaeuser; 29,5 MW de UPM; 5,9 MW de Galfer; 1,8 de Alur
No hubo generación térmica distribuida
No hubo disponibilidad de contratos con Argentina, los mismos fueron convocados.
No se convocó energía de Brasil
Se exportaron 201 MWh a Argentina, provenientes de Salto Grande.
Por problemas con los medidores las medidas de Alur son provisorias.

OBSERVACIONES

Los datos presentados en este informe son preliminares y su objetivo es ponerlos a disposición de forma inmediata