



INFORME POST-OPERATIVO DIARIO (preliminar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.

miércoles 8 de febrero de 2012






Generación Térmica (MWh)		08-feb
Central Battle		6.438
• Sala B		-4
• 5a		1.858
• 6a		2.654
• Motores		1.929
Central La Tablada		4.290
Central P. del Tigre		5.867
Central Maldonado		0
Grupos Diesel		0
Generación Hidráulica (MWh)		
C.G. Terra		428
C. Baygorria		1.620
C. Palmar		6.290
C. Salto Grande		4.036
Importación (MWh)		Por País
Argentina		0
• Contingente		0
Brasil		508
• Rivera		508
• SADI		0
Otros Generadores (MWh)		
UPM + Gen. Distribuida		1.173
TOTAL Generación (MWh)		30.650

Exportación (MWh)		
Exportación a Arg.		0
• Hidráulica		0
• Térmica		0
Exportación a Brasil		0


DEMANDA NETA S.I.N. (MWh)	30.650
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)	

Diferencia (MWh) 330

Ejecutada - Programada	1,09%
------------------------	-------



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)



La demanda resultó 1,09% superior a la prevista.
Se registró generación eólica, por 13,3 MW medios aprox. y generación con biomasa por aprox. 37,2 MW medios, de los cuales: 11,7 MW de UPM; 1,91 MW de Weyerhaeuser Productos; 3,6 MW de Liderdat; 10,4 MW de Galofer; 9,6 MW de Bioener.
Se generaron 1,2 MW medios aprox. por concepto de térmica distribuida (Zendaleather S.A.)
Se importaron 508 MWh de Brasil a través de la conversora de Rivera y no se contó con energía proveniente de Argentina por contingente.
No hubo disponibilidad de gas natural para generar en Punta del Tigre con dicho combustible.

Los datos presentados en este informe son preliminares y su objetivo es ponerlos a disposición de forma inmediata