








INFORME POST-OPERATIVO DIARIO (preliminar)


ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.

lunes 9 de abril de 2012

Generación Térmica (MWh)		09-abr
Central Battle		7.049
• Sala B		1.058
• 5a		1.850
• 6a		2.681
• Motores		1.461
Central La Tablada		2.341
Central P. del Tigre		4.173
Central Maldonado		0
Grupos Diesel		0
Generación Hidráulica (MWh)		
C.G. Terra		1.882
C. Baygorria		1.514
C. Palmar		4.203
C. Salto Grande		2.208
Importación (MWh)		Por País
Argentina		0
• Contingente		0
Brasil		-5
• Rivera		-5
• SADI		0
Otros Generadores (MWh)		
UPM + Gen. Distribuida		1.859
TOTAL Generación (MWh)		25.223
Exportación (MWh)		
Exportación a Arg.		0
• Hidráulica		0
• Térmica		0
Exportación a Brasil		0
DEMANDA NETA S.I.N. (MWh)		25.223
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)		
Demanda Programada (MWh)		25.430
Diferencia (MWh)		-207
Ejecutada - Programada		-0,81%



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)



La demanda resultó 0,81 % inferior a la prevista.
Se registró generación eólica, por 12,6 MW medios aprox. y generación con biomasa por aprox. 64,1 MW medios, de los cuales:
44,3 MW de UPM; 2,9 MW de Weyerhaeuser Productos; 8,9 MW de Galofer; 3,26 MW de Fenirol; 4,6 MW de Bioener;
No hubo importación de energía
No hubo disponibilidad de gas natural para generar en Punta del Tigre con dicho combustible.
Se generaron aprox. 1,36 MW medios por concepto de térmica distribuida (Zendaleather S.A.).

OBSERVACIONES

Los datos presentados en este informe son preliminares y su objetivo es ponerlos a disposición de forma inmediata