



INFORME POST-OPERATIVO DIARIO (preliminar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.






sábado 21 de abril de 2012

Generación Térmica (MWh)		21-abr
Central Battle		7.089
• Sala B		1.051
• 5a		1.905
• 6a		2.419
• Motores		1.714
Central La Tablada		-53
Central P. del Tigre		4.500
Central Maldonado		0
Grupos Diesel		0
Generación Hidráulica (MWh)		
C.G. Terra		2.820
C. Baygorria		1.645
C. Palmar		2.874
C. Salto Grande		2.033
Importación (MWh)		Por País
Argentina		0
• Contingente		0
Brasil		1.417
• Rivera		1.417
• SADI		0
Otros Generadores (MWh)		
UPM + Gen. Distribuida		1.871
TOTAL Generación (MWh)		24.196





Exportación (MWh)		
Exportación a Arg.		0
• Hidráulica		0
• Térmica		0
Exportación a Brasil		0

DEMANDA NETA S.I.N. (MWh)	24.196
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)	

Diferencia (MWh)	-584
Ejecutada - Programada	-2,36%



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)



OBSERVACIONES

La demanda resultó 2,36 % inferior a la prevista.
Se registró generación eólica, por 18,4 MW medios aprox. y generación con biomasa por aprox. 59 MW medios, de los cuales:
42,7 MW de UPM; 2,9 MW de Weyerhaeuser Productos; 10,4 MW de Gafloer; 0,5 MW de Bioener; 2,6 MW de Ponlar.
No hubo disponibilidad de gas natural para generar en Punta del Tigre con dicho combustible.
Se generaron aprox. 1,26 MW medios por concepto de térmica distribuida (Zendaleather S.A.).

Los datos presentados en este informe son preliminares y su objetivo es ponerlos a disposición de forma inmediata