








INFORME POST-OPERATIVO DIARIO (preliminar)


ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.

lunes 30 de abril de 2012

Generación Térmica (MWh)		30-abr
Central Battle		7.397
• Sala B		1.068
• 5a		1.906
• 6a		2.721
• Motores		1.703
Central La Tablada		2.435
Central P. del Tigre		5.223
Central Maldonado		0
Grupos Diesel		0
Generación Hidráulica (MWh)		
C.G. Terra		2.313
C. Baygorria		1.327
C. Palmar		2.933
C. Salto Grande		2.455
Importación (MWh)		Por País
Argentina		0
• Contingente		0
Brasil		1.678
• Rivera		1.678
• SADI		0
Otros Generadores (MWh)		
UPM + Gen. Distribuida		1.704
TOTAL Generación (MWh)		27.465
Exportación (MWh)		
Exportación a Arg.		0
• Hidráulica		0
• Térmica		0
Exportación a Brasil		0
DEMANDA NETA S.I.N. (MWh)		27.465
(en bombes de generación, incluye pérdidas en la red)		
Demanda Programada (MWh)		27.200
Diferencia (MWh)		265
Ejecutada - Programada		0,97%



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)



OBSERVACIONES

La demanda resultó 0,97 % superior a la prevista.
Se registró generación eólica, por 10,5 MW medios aprox. y generación con biomasa por aprox. 61,4 MW medios, de los cuales: 47 MW de UPM; 3,3 MW de Weyerhaeuser Productos; 0,6 MW de Galofer; 6,7 MW de Fenilrol; 1,9 MW de Alur; 1,9 MW de Ponlar.
No hubo disponibilidad de gas natural para generar en Punta del Tigre con dicho combustible.
No se generó energía por concepto de térmica distribuida (Zendaether S.A.).
Los valores previstos de turbinado, aportes, vertimiento y cotas son tomados de la actualización semanal del Lunes por no disponer de datos mas actualizados.

Los datos presentados en este informe son preliminares y su objetivo es ponerlos a disposición de forma inmediata