



INFORME POST-OPERATIVO DIARIO (preliminar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.

domingo 1 de julio de 2012

Generación Térmica (MWh)		01-jul
Central Batlle		4.406
• Sala B		1.034
• 5a		1.893
• 6a		0
• Motores		1.480
Central La Tablada		2.142
Central P. del Tigre		6.126
Central Maldonado		0
Generación Hidráulica (MWh)		
C.G. Terra		589
C. Baygorria		307
C. Palmar		3.758
C. Salto Grande		3.696
Importación (MWh)		Por País
Argentina		0
• Contingente		0
Brasil		1.740
• Rivera		1.740
• SADI		0
Otros Generadores (MWh)		
UPM + Gen. Distribuida		1.343
TOTAL Generación (MWh)		24.107
Exportación (MWh)		
Exportación a Arg.		0
• Hidráulica		0
• Térmica		0
Exportación a Brasil		0






DEMANDA NETA S.I.N. (MWh) 24.107

(en bombes de generación, incluye pérdidas en la red)


Demanda Programada (MWh) 25.370

Diferencia (MWh) -1.263

Ejecutada - Programada -4,98%



EVOLUCION de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)



OBSERVACIONES

La demanda resultó 4,98 % inferior a la prevista.

Se registró generación eólica, por 16 MW medios aprox. y generación con biomasa por aprox. 40,3 MW medios, de los cuales: 6,9 MW de UPM; 2,9 MW de Weyerhaeuser Productos; 10,2 MW de Galofor; 7,1 MW de Fenilrol; 2,4 MW de Alur; 7,6 MW de Bioener S.A.; 3,3 MW Ponlar.

No hubo disponibilidad de gas natural para generar en Punta del Tigre con dicho combustible.

No se generó energía por concepto de térmica distribuida (Zendaleather S.A.).

Se importaron 1740 MWh (72,5 MW medios) de Brasil a través de la conversora de Rivera.

Los datos presentados en este informe son preliminares y su objetivo es ponerlos a disposición de forma inmediata