



INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(prelimiar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.



martes 01 de octubre de 2013

Generación Térmica	
Central Battle	587
Sala B	-4
5ta.	0
6ta.	544
Motores	47
Central La Tablada	-81
Central P. del Tigre	124
APR A	-2
APR B	-3
APR C	-1
Aggreko	-1
Aggreko MVA	-1
Aggreko MVB	-0
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica	
C.G.Terra	3.387
C. Baygorria	1.959
C. Palmar	2.730
C. Salto Grande	18.768
Importación (MWh)	
Argentina	0
Contingente	0
Brasil	0
Rivera	0
SADI	0
Otros Generadores	
UPM+Gen. Distribuida	1.783
TOTAL Generación	29.250

Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	0
Hidráulica	0
Térmica	0
Exportación a Brasil	0
TOTAL Exportación (MWh)	0




DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)	29.250
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)	

Demanda Programada (MWh)	29.990
Diferencia (MWh)	-740
Ejecutada - Programada	-2,47 %





Picos de Potencia (MW)	
Pico mediodía:	1353,49 Hora 11:48
Potencia mínima:	916,78 Hora 04:11
Pico noche:	1564,18 Hora 20:42

Generación Media (MW)	
Eólica	17,8
Biomasa	60,6
Solar fotovoltaica	0,0
Térmica distribuida	0,0
Imp. Brasil Conversora	0,0
Imp. Argentina	0,0





EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución





COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	79,58	79,59
Baygorria	53,67	53,65
Palmar	39,05	39,12
SGU	34,06	33,99

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70	80,7
Baygorria	53	54,5
Palmar	36	40
Salto Grande	30	35



Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguay y argentina) de la Represa Salto Grande



VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	33,99
Cota Vista Arg	33,78
Cota real	33,88

Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh	4.318
------------------------------------	-------

TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	670	672
Baygorria	693	669
Palmar	495	431
SGU	3.787	3.811

APORTES	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	578	733
Baygorria	0	679
Palmar	15	846
SGU	4.675	4.634

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	0
Baygorria	0	0
Palmar	0	0
SGU	0	0

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES