




INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(prelimiar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.

lunes 25 de noviembre de 2013


Generación Térmica	
Central Battle	-9
Sala B	-4
5ta.	0
6ta.	0
Motores	-5
Central La Tablada	467
Central P. del Tigre	-9
APR A	-2
APR B	-2
APR C	109
Aggreko	-1
Aggreko MVA	-1
Aggreko MVB	-0
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica	
C.G.Terra	3.309
C. Baygorria	2.118
C. Palmar	7.847
C. Salto Grande	21.264
Importación (MWh)	
Argentina	0
Contingente	0
Brasil	0
Rivera	0
SADI	0
Otros Generadores	
UPM+Gen. Distribuida	1.337
TOTAL Generación	36.428



Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	7.553
Hidráulica	7.553
Térmica	0
Exportación a Brasil	0
TOTAL Exportación (MWh)	7.553




DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)	28.875
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)	

Demanda Programada (MWh)	27.500
Diferencia (MWh)	1.375
Ejecutada - Programada	5,00 %





Picos de Potencia (MW)	
Pico mediodía:	1436,59 Hora 13:16
Potencia mínima:	915,49 Hora 03:49
Pico noche:	1459,61 Hora 21:32

Generación Media (MW)	
Eólica	14,3
Biomasa	49,1
Solar fotovoltaica	0,1
Térmica distribuida	0,0
Imp. Brasil Conversora	0,0
Imp. Argentina	0,0





EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución





COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	81,41	81,43
Baygorria	54,09	54,06
Palmar	40,25	40,26
SGU	35,47	35,48

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70	80,7
Baygorria	53	54,5
Palmar	36	40
Salto Grande	30	35



Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguaya y argentina) de la Represa Salto Grande



VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	35,48
Cota Vista Arg	35,48
Cota real	35,48

Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh	0
------------------------------------	---

TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	691	653
Baygorria	758	812
Palmar	1.310	1.277
SGU	4.107	4.142

APORTES PROPIOS	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	1.261	1.568
Baygorria	0	84
Palmar	26	-53
SGU	4.700	4.584

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	850	827
Baygorria	700	741
Palmar	220	226
SGU	151	216

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES

Se exportaron 314,7 MW medios de excedentes de vertimiento de Río Negro y Salto Grande.