



INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(prelimiar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.



sábado 14 de diciembre de 2013

Generación Térmica	
Central Battle	2.833
Sala B	-4
5ta.	0
6ta.	1.795
Motores	1.043
Central La Tablada	-41
Central P. del Tigre	-8
APR A	-2
APR B	-2
APR C	-3
Aggreko	-1
Aggreko MVA	-1
Aggreko MVB	-1
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica	
C.G.Terra	3.362
C. Baygorria	1.683
C. Palmar	6.144
C. Salto Grande	14.364
Importación (MWh)	
Argentina	0
Contingente	0
Brasil	0
Rivera	0
SADI	0
Otros Generadores	
UPM+Gen. Distribuida	1.198
TOTAL Generación	29.527

Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	0
Hidráulica	0
Térmica	0
Exportación a Brasil	0
TOTAL Exportación (MWh)	0




DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)	29.527
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)	

Demanda Programada (MWh)	27.950
Diferencia (MWh)	1.577
Ejecutada - Programada	5,64 %





Picos de Potencia (MW)	
Pico mediodía:	1393,24 Hora 13:55
Potencia mínima:	969,66 Hora 06:37
Pico noche:	1452,17 Hora 21:43

Generación Media (MW)	
Eólica	9,2
Biomasa	47,7
Solar fotovoltaica	0,1
Térmica distribuida	0,0
Imp. Brasil Conversora	0,0
Imp. Argentina	0,0





EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución





COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	80,66	80,65
Baygorria	53,90	53,93
Palmar	39,41	39,4
SGU	35,55	35,43

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70	80,7
Baygorria	53	54,5
Palmar	36	40
Salto Grande	30	35



Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguay y argentina) de la Represa Salto Grande



VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	35,43
Cota Vista Arg	33,62
Cota real	34,57
Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh	
40.119	

TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	650	640
Baygorria	660	578
Palmar	849	980
SGU	2.082	2.622

APORTES PROPIOS	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	190
Baygorria	0	20
Palmar	0	115
SGU	2.550	2.478

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	0
Baygorria	0	0
Palmar	0	0
SGU	0	0

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES