



INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(prelimiar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.



domingo 16 de marzo de 2014

Generación Térmica	
Central Battle	3.309
Sala B	-4
5ta.	0
6ta.	2.099
Motores	1.214
Central La Tablada	-48
Central P. del Tigre	-9
APR A	-2
APR B	-3
APR C	0
Aggreko	-1
Aggreko MVA	-1
Aggreko MVB	-0
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica	
C.G.Terra	3.380
C. Baygorria	2.296
C. Palmar	7.039
C. Salto Grande	5.176
Importación (MWh)	
Argentina	0
Contingente	0
Brasil	0
Rivera	0
SADI	0
Otros Generadores	
UPM+Gen. Distribuida	1.590
TOTAL Generación	22.726

Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	0
Hidráulica	0
Térmica	0
Exportación a Brasil	0
TOTAL Exportación (MWh)	0




DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)	22.726
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)	

Demanda Programada (MWh)	23.590
Diferencia (MWh)	-864
Ejecutada - Programada	-3,66 %





Picos de Potencia (MW)	
Pico mediodía:	1025 Hora 13:37
Potencia mínima:	739 Hora 06:57
Pico noche:	1298 Hora 20:34

Generación Media (MW)	
Eólica	16,7
Biomasa	56,6
Solar fotovoltaica	0,0
Térmica distribuida	0,0
Imp. Brasil Conversora	0,0
Imp. Argentina	0,0





EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución





COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	80,82	80,84
Baygorria	54,02	54,2
Palmar	39,18	39,22
SGU	32,91	32,53

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70	80,7
Baygorria	53	54,5
Palmar	36	40
Salto Grande	30	35



Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguay y argentina) de la Represa Salto Grande



VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	32,53
Cota Vista Arg	33,72
Cota real	33,15
Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh	-21.546

TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	669	654
Baygorria	776	776
Palmar	1.208	1.149
SGU	923	991

APORTES PROPIOS	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	162	659
Baygorria		36
Palmar	107	186
SGU	1.200	1.396

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	110	217
Baygorria	130	85
Palmar		0
SGU		0

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES