




INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(prelimiar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.

sábado 24 de mayo de 2014


Generación Térmica	
Central Battle	257
Sala B	-4
5ta.	0
6ta.	0
Motores	261
Central La Tablada	-48
Central P. del Tigre	243
APR A	-2
APR B	-2
APR C	0
Aggreko	-1
Aggreko MVA	-1
Aggreko MVB	-0
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica	
C.G.Terra	3.400
C. Baygorria	2.305
C. Palmar	7.904
C. Salto Grande	13.792
Importación (MWh)	
Argentina	0
Contingente	0
Brasil	0
Rivera	0
SADI	0
Otros Generadores	
Otros Generadores	2.607
TOTAL Generación	30.454



Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	0
Hidráulica	0
Térmica	0
Exportación a Brasil	0
TOTAL Exportación (MWh)	0




DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)	30.454
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)	

Demanda Programada (MWh)	29.010
Diferencia (MWh)	1.444
Ejecutada - Programada	4,98 %





Picos de Potencia (MW)	
Pico mediodía:	1361,57 Hora 11:22
Potencia mínima:	1013,16 Hora 04:52
Pico noche:	1629,71 Hora 19:25

Generación Media (MW)	
Eólica	61,0
Biomasa	62,9
Solar fotovoltaica	0,1
Térmica distribuida	0,0
Imp. Brasil Conversora	0,0
Imp. Argentina	0,0





EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución





COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	80,64	80,55
Baygorria	54,15	54,09
Palmar	39,72	39,86
SGU	33,49	33,47

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70	80,7
Baygorria	53	54,5
Palmar	36	40
Salto Grande	30	35



Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguaya y argentina) de la Represa Salto Grande



VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	33,47
Cota Vista Arg	31,91
Cota real	32,74
Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh	26.492

TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	666	655
Baygorria	835	841
Palmar	1.196	1.272
SGU	2.623	0

APORTES PROPIOS	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	493	695
Baygorria	0	55
Palmar	302	299
SGU	2.475	2.427

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	0
Baygorria	0	0
Palmar	0	0
SGU	0	0

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES