



INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(prelimiar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.



lunes 26 de mayo de 2014

Generación Térmica	
Central Battle	367
Sala B	-4
5ta.	0
6ta.	0
Motores	371
Central La Tablada	-45
Central P. del Tigre	688
APR A	-2
APR B	-3
APR C	-0
Aggreko	-1
Aggreko MVA	-1
Aggreko MVB	-1
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica	
C.G.Terra	3.387
C. Baygorria	2.277
C. Palmar	7.849
C. Salto Grande	15.476
Importación (MWh)	
Argentina	0
Contingente	0
Brasil	0
Rivera	0
SADI	0
Otros Generadores	
Otros Generadores	1.816
TOTAL Generación	31.810

Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	0
Hidráulica	0
Térmica	0
Exportación a Brasil	0
TOTAL Exportación (MWh)	0




DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)	31.810
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)	

Demanda Programada (MWh)	30.980
Diferencia (MWh)	830
Ejecutada - Programada	2,68 %





Picos de Potencia (MW)	
Pico mediodía:	1489,56 Hora 11:20
Potencia mínima:	930,27 Hora 03:58
Pico noche:	1707,93 Hora 20:40

Generación Media (MW)	
Eólica	21,3
Biomasa	65,8
Solar fotovoltaica	0,1
Térmica distribuida	0,0
Imp. Brasil Conversora	0,0
Imp. Argentina	0,0





EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución





COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	80,62	80,59
Baygorria	53,86	53,85
Palmar	39,72	39,73
SGU	34,03	34,05

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70	80,7
Baygorria	53	54,5
Palmar	36	40
Salto Grande	30	35



Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguaya y argentina) de la Represa Salto Grande



VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	34,05
Cota Vista Arg	32,67
Cota real	33,39

Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh	28.113
------------------------------------	--------

TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	666	648
Baygorria	835	835
Palmar	1.196	1.270
SGU	3.038	0

APORTES PROPIOS	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	454	120
Baygorria	0	45
Palmar	207	197
SGU	4.000	4.077

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	0
Baygorria	0	0
Palmar	0	0
SGU	0	0

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES