




INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(prelimiar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.

viernes 26 de diciembre de 2014


Generación Térmica	
Central Battle	16
Sala B	-4
5ta.	0
6ta.	0
Motores	20
Central La Tablada	-78
Central P. del Tigre	-10
APR A	0
APR B	-2
APR C	0
Aggreko	-1
Aggreko MVA	-1
Aggreko MVB	-1
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica	
C.G.Terra	3.051
C. Baygorria	1.920
C. Palmar	4.001
C. Salto Grande	17.357
Importación (MWh)	
Argentina	0
Contingente	0
Brasil	0
Rivera	0
SADI	0
Otros Generadores	
Otros Generadores	6.656
TOTAL Generación	32.910



Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	3.300
Hidráulica	3.300
Térmica	0
Exportación a Brasil	0
TOTAL Exportación (MWh)	3.300



DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)	29.610
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)	

Demanda Programada (MWh)	27.900
Diferencia (MWh)	1.710
Ejecutada - Programada	6,13 %





Picos de Potencia (MW)	
Pico mediodía:	1500,22 Hora 12:46
Potencia mínima:	968,36 Hora 04:57
Pico noche:	1392,35 Hora 21:48

Generación Media (MW)	
Eólica	176,7
Biomasa	99,8
Solar fotovoltaica	0,0
Térmica distribuida	0,0
Imp. Brasil Conversora	0,0
Imp. Argentina	0,0





EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución





COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	80,75	80,78
Baygorria	54,12	54,12
Palmar	40,02	40,08
SGU	35,97	36,16

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70	80,7
Baygorria	53	54,5
Palmar	36	40
Salto Grande	30	35



Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguay y argentina) de la Represa Salto Grande



VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	36,16
Cota Vista Arg	34,16
Cota real	34,21
Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh	47.527

TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	434	584
Baygorria	550	700
Palmar	714	620
SGU	2.812	3.334

APORTES PROPIOS	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	430	1.118
Baygorria	0	38
Palmar	78	121
SGU	3.350	4.726

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	0
Baygorria	0	0
Palmar	0	0
SGU	0	157

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES

Se exportaron 138 MW medios hacia Argentina, correspondientes a excedentes de vertimiento.

Los datos presentados en este informe son preliminares y su objetivo es ponerlos a disposición de forma inmediata

29/12/2014 18:18