



INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(prelimiar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.



domingo 04 de enero de 2015

Generación Térmica	
Central Battle	-4
Sala B	-4
5ta.	0
6ta.	0
Motores	0
Central La Tablada	-85
Central P. del Tigre	-8
APR A	0
APR B	-2
APR C	0
Aggreko	-1
Aggreko MVA	-1
Aggreko MVB	-1
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica	
C.G.Terra	2.210
C. Baygorria	786
C. Palmar	2.489
C. Salto Grande	15.673
Importación (MWh)	
Argentina	0
Contingente	0
Brasil	0
Rivera	0
SADI	0
Otros Generadores	
Otros Generadores	4.375
TOTAL Generación	25.433

Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	1.595
Hidráulica	1.595
Térmica	0
Exportación a Brasil	0
TOTAL Exportación (MWh)	1.595




DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)	23.838
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)	

Demanda Programada (MWh)	25.010
Diferencia (MWh)	-1.172
Ejecutada - Programada	-4,69 %





Picos de Potencia (MW)	
Pico mediodía:	1033,95 Hora 14:09
Potencia mínima:	783 Hora 07:22
Pico noche:	1300,59 Hora 22:08

Generación Media (MW)	
Eólica	86,3
Biomasa	95,6
Solar fotovoltaica	0,1
Térmica distribuida	0,0
Imp. Brasil Conversora	0,0
Imp. Argentina	0,0





EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución





COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	80,75	80,78
Baygorria	54,10	54,22
Palmar	40,09	40,06
SGU	35,21	34,37

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70	80,7
Baygorria	53	54,5
Palmar	36	40
Salto Grande	30	35



Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguaya y argentina) de la Represa Salto Grande



VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	34,37
Cota Vista Arg	34,37
Cota real	34,38

Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh	0
------------------------------------	---

TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	197	417
Baygorria	280	279
Palmar	246	384
SGU	3.450	3.698

APORTES PROPIOS	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	317	950
Baygorria	0	39
Palmar	10	145
SGU	5.200	6.813

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	0
Baygorria	0	0
Palmar	0	0
SGU	858	8.551

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES

Se exportaron 66 MW medios hacia Argentina, correspondientes a excedentes de vertimiento.

Los datos presentados en este informe son preliminares y su objetivo es ponerlos a disposición de forma inmediata

20/01/2015 12:01