




INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(prelimiar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.

miércoles 29 de abril de 2015

Generación Térmica	
Central Battle	1.042
Sala B	-4
5ta.	0
6ta.	0
Motores	1.046
Central La Tablada	-80
Central P. del Tigre	5.169
APR A	483
APR B	1.157
APR C	168
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica	
C.G.Terra	0
C. Baygorria	-7
C. Palmar	84
C. Salto Grande	7.540
Importación (MWh)	
Argentina	0
Contingente	0
Brasil	0
Rivera	0
SADI	0
Otros Generadores	
Otros Generadores	11.711
TOTAL Generación	27.267



Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	0
Hidráulica	0
Térmica	0
Exportación a Brasil	0
TOTAL Exportación (MWh)	0




DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)	27.267
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)	

Demanda Programada (MWh)	27.058
Diferencia (MWh)	209
Ejecutada - Programada	0,77 %





Picos de Potencia (MW)	
Pico mediodía:	1237,56 Hora 12:00
Potencia mínima:	844,93 Hora 03:57
Pico noche:	1420,67 Hora 19:28

Generación Media (MW)	
Eólica	355,5
Biomasa	131,9
Solar fotovoltaica	0,0
Térmica distribuida	0,0
Imp. Brasil Conversora	0,0
Imp. Argentina	0,0





EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución





COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	76,40	76,4
Baygorria	53,87	53,88
Palmar	39,17	39,17
SGU	35,25	35,28

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70	80,7
Baygorria	53	54,5
Palmar	36	40
Salto Grande	30	35



Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguay y argentina) de la Represa Salto Grande



VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	35,28
Cota Vista Arg	34,75
Cota real	35,02

Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh	12.416
------------------------------------	--------

TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	0
Baygorria	0	0
Palmar	0	13
SGU	1.260	1.315

APORTES PROPIOS	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	36
Baygorria	0	32
Palmar	0	33
SGU	1.650	1.616

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	0
Baygorria	0	0
Palmar	0	0
SGU	0	0

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES

Falta registro de temperatura de Montevideo.

Los datos presentados en este informe son preliminares y su objetivo es ponerlos a disposición de forma inmediata

08/05/2015 15:31