




INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(prelimiar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.

domingo 30 de agosto de 2015


Generación Térmica	
Central Battle	-4
Sala B	-4
5ta.	0
6ta.	0
Motores	-0
Central La Tablada	-97
Central P. del Tigre	-3
APR A	-2
APR B	-3
APR C	0
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica	
C.G.Terra	3.339
C. Baygorria	2.405
C. Palmar	6.206
C. Salto Grande	8.988
Importación (MWh)	
Argentina	0
Contingente	0
Brasil	0
Rivera	0
SADI	0
Otros Generadores(MWh)	
Otros Generadores	7.618
TOTAL Generación	28.447



Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	4.939
Hidráulica	4.939
Térmica	0
Exportación a Brasil	0
TOTAL Exportación (MWh)	4.939




DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)	23.508
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)	

Demanda Programada (MWh)	26.842
Diferencia (MWh)	-3.334
Ejecutada - Programada	-12,42 %





Picos de Potencia (MW)	
Pico mediodía:	1015 Hora 13:34
Potencia mínima:	765 Hora 07:13
Pico noche:	1313 Hora 20:27

Generación Media (MW)	
Eólica	190,0
Biomasa	114,8
Solar fotovoltaica	12,6
Térmica distribuida	0,0
Imp. Brasil Conversora	0,0
Imp. Argentina	0,0





EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución




COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	81,12	81,19
Baygorria	54,12	54,22
Palmar	39,98	39,95
SGU	35,71	36,08

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70	80,7
Baygorria	53	54,5
Palmar	36	40
Salto Grande	30	35



Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguaya y argentina) de la Represa Salto Grande




TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	683	641
Baygorria	896	886
Palmar	1.264	1.021
SGU	1.684	1.561

APORTES PROPIOS	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	1.382	1.911
Baygorria	0	13
Palmar	369	228
SGU	2.300	2.343

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	330	350
Baygorria	150	75
Palmar	0	0
SGU	0	0

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.



VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	36,08
Cota Vista Arg	34,67
Cota real	35,40
Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh	
34.227	

OBSERVACIONES